



- 1、移除绿化草坪，素土夯实，压实度 $\geq 0.93$ ;
- 2、100mm公分石;
- 3、C14螺纹钢单层双向间距200;
- 4、C30商品混凝土200mm厚与原混凝土路面顺接;
- 5、雨水井检查口与路面完成面平，路沿石圆弧顺接;

惰性气瓶间      氧气瓶间